

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. januar 2025 til kl. 08:00 den 24. januar 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:04	Smedeland	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:09	MTV N Motorring	Færdselsuheld	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
08:31	Rørholmegade	Eftersyn	Eftersyn. Røgalarm i gang. Fortaget eftersyn på adressen i samarbejde med indringer. Intet at bemærke. Ejer vil selv tage sig af det resterende.
08:55	Frederiksborggade	Eftersyn	Mødt men kom ej i brug. Sund (ambulance) havde optaget patient der selv var gået ind i ambulancen. Politi var også til stede på skadestedet.
09:52	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:54	Kalkbrænderiløbskaj	Eftersyn	Eftersyn for oliespild i havn. Entreprenør og havnens personale havde udlagt absorberende flydespærring, for opsamling af oliespild.
11:13	Sognevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. januar 2025 til kl. 08:00 den 24. januar 2025

11:16	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:14	Frederiksborggade	Mindre forurening	Olie på vej. Udlagt absodan.
13:29	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:15	Nørre Søgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
15:29	Ålholmvej	Bygningsbrand	Blind alarm pga. Guldsliber. Alt aflyses.
17:28	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:29	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:15	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
18:25	Rågevej	Bygningsbrand	Ild i fyr, delvist slukket ved ankomst. Ventilering foretages, grundet en del røgspredning til 1 sal Beboer tilses i ambulancen. Overgivet til skadeservice og politiet.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. januar 2025 til kl. 08:00 den 24. januar 2025

19:00	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:12	Marielystvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
19:20	Bygmestervej	Bygningsbrand	Kraftig ildløs i butik i 1-etagers bygning. Ved ankomst er flammer brudt gennem taget. Indsats besværliggjort af begrænset plads og adgangsforhold i for- og baggårde. Indsat på at forhindre brandspredning til bryggeri i nabobygning og etableret standsningslinje i taget. Langvarig indsats med enkelte genoplussen af branden. Forhindret brandspredning til bryggeri og café. Efterslukning afsluttet efter ca. 9 timer og skadestedet overdraget til Politi og skadeservice.
19:26	Bygmestervej	Brandalarm	ABA. Brandtryk taget grundet brand i nabobygning.
19:27	Rabarbervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:00	Bygmestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra pejs eller brændeovn.
20:29	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:06	Rundholmen	Bygningsbrand	Mindre ildløs i køkken. Slukket med HT-rør. Beboere havde forladt lejligheden. Overgivet til politi og skadeservice.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. januar 2025 til kl. 08:00 den 24. januar 2025

03:20

Bygmestervej

Brandalarm

Blind alarm grundet tidligere brand. Håndteres af styrker på adressen.