

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. januar 2025 til kl. 08:00 den 25. januar 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:21	Vestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:29	Bygmestervej	Eftersyn	Eftersyn på tidligere brandsted.
08:39	Vestervej	Eftersyn	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:07	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støj fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:12	Landemærket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
09:19	Banegårdspladsen	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
09:20	Bygmestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:15	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. januar 2025 til kl. 08:00 den 25. januar 2025

14:21	Skolesiden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
14:45	Banegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:03	Rødovre Parkvej	Brandalarm	Ild i friture slukket og ventileret større område. Overdraget skadested til skadeservice.
15:08	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:31	Prinsesse Charlottes Gade	Eftersyn	Mindre ildløs i dyne, slukket inden ankomst. Udluftet og overdraget skadested til beboer.
16:00	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:52	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:37	Trøjborggade	Eftersyn	Overfyldt biopejs slukket og overdraget skadested til beboer.
18:24	Hortensiavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. januar 2025 til kl. 08:00 den 25. januar 2025

20:16	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:38	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
20:48	Dronningens Tværgade	Brandalarm	Ild i plastikblomster, slukket inden ankomst. Udluftet og overdraget til ejer.
00:03	Silkegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
00:27	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:09	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.