

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. februar 2025 til kl. 08:00 den 7. februar 2025

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:21	Holmbladsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
08:33	Ny Carlsberg Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
08:39	Bryggernes Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
09:15	Scandiagade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:26	Siljagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:46	Maglekildevej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
10:22	Hjortens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:15	Trekronergade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:00	Trekronergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. februar 2025 til kl. 08:00 den 7. februar 2025

12:51	Blytækkerporten	Assistance	Assistance til Politiet.
13:02	Kalvebod Brygge	Ild i skralde-spand	Mindre brand i haveaffald, slukket inden beredskabets ankomst. Overdraget skadestedet til Politiet.
13:13	Islevbrovej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:27	Øresundsvej	Eftersyn	Eftersyn foretaget, intet unormalt fundet.
15:25	Billedvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:50	Kochsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:13	Sigurdsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:55	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:01	Grønjordsvej	Gaslugt	Eftersyn for gaslugt, viste sig at være lugt fra strømpeforing.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. februar 2025 til kl. 08:00 den 7. februar 2025

18:08	Christians Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:45	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:03	Papirøen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:32	Papirøen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:20	Sundholmsvej	Brandalarm	Mindre brand i brødrister, slukket ved ankomst. Udluftning foretaget.
04:37	Bag Søndermarken	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
05:06	Fredtoftevej	Assistance	Assistance til andet beredskab.
07:11	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
07:14	Richard Mortensens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.