

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. februar 2025 til kl. 08:00 den 12. februar 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:00	Rødovre Port	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:53	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:06	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:59	Glamsbjergvej	First Responder	First Responder.
11:58	Esplanaden	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
12:41	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. februar 2025 til kl. 08:00 den 12. februar 2025

13:12	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:31	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:16	Peder Lykkes Vej	Mindre forurening	Større spild af diesel. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.
15:03	Finsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:02	Elektronikvej	Eftersyn	Beredskabet aflyst inden ankomst.
18:30	Toldbodgade	Gaslugt	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
18:34	Hammelstrupvej	Eftersyn	Mindre brand slukket med et HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. februar 2025 til kl. 08:00 den 12. februar 2025

18:41	Istedgade	Ild i skraldespand	Brand i affald slukket med et HT-rør.
18:46	Drejervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:50	Gammel Køge Landevej	Ild i skraldespand	Brand i affald slukket med et HT-rør.
19:41	Amagerfælledvej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
20:47	Mågevej	Færdselsuheld	Trafikulykke med to biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. To personer overdraget til ambulancetjenesten.
21:39	Ved Amagerbanen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
21:54	Antwerpengade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. februar 2025 til kl. 08:00 den 12. februar 2025

22:10	Nordre Fasanvej	Ild i skraldespand	Brand i affald slukket med et HT-rør.
02:08	Kirkebjerg Parkvej	Bygningsbrand	Brand på altan slukket med et HT-rør.
05:12	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:43	Knippelsbrogade / Asiatisk Plads	Drukneulykke	En person hjulpet op af vandet og overdraget til ambulancetjenesten.
07:17	Per Henrik Lings Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.