

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. februar 2025 til kl. 08:00 den 15. februar 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:59	Svend Aukens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
09:49	Tranehavegård	Brandalarm	ABA aktiveret grundet brand i skralderum. Brand slukket med et HT-rør og ventilering foretaget over flere etager.
10:09	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:10	Steenstrups Alle	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
10:35	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:58	Inge Lehmanns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:20	Amagerbrogade	Færdselsuheld	2 biler kørt sammen, ingen personskade. Oprydning foretaget.
12:04	Herstedvestervej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
13:20	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. februar 2025 til kl. 08:00 den 15. februar 2025

13:34	Strandfogedvej	Færdselsuheld	2 biler kørt sammen, ingen personskade. Oprydning foretaget. Skadested overdraget til Politiet.
13:56	Frederikssundsvej	Bygningsbrand	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
14:12	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
15:22	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:01	Sankt Nikolaj Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:11	Skindergade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
18:13	Amagerbrogade	Bygningsbrand	Mindre bål anlagt på offentligt toilet, slukket ved ankomst. Eftersyn foretaget.
21:19	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:44	Gyldenløvesgade	First Responder	First responder.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. februar 2025 til kl. 08:00 den 15. februar 2025

02:28      Ringstedgade      Eftersyn      Eftersyn grundet røglugt. Intet unormalt fundet.