

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. februar 2025 til kl. 08:00 den 19. februar 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:26	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
08:36	MTV S Motorring	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld mellem 2 biler, ingen tilskadekomst. Oprydning foretaget. Skadestedet overdraget til Politiet.
08:48	Tranehavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:52	Smørumvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
09:21	Holmens Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
09:24	Lyngbyvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
09:36	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:12	Tranehavegård	First Responder	First Responder

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. februar 2025 til kl. 08:00 den 19. februar 2025

10:29	Valhøjs Alle	Kemikalieudslip	Assisteret virksomhed med opsamling af ca. 50 liter Metanol i lukket rum.
10:32	Lille Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:07	Digevangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:13	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:24	Rødovre Stationsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:19	Stefansgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:46	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
14:16	Rigsdagsgården	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
14:36	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. februar 2025 til kl. 08:00 den 19. februar 2025

14:39	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
14:48	Motorring 3	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld, ingen tilskadekomne. Biler i nødspor. Overdraget skadestedet til Politiet.
15:21	H.C. Andersens Boulevard	Færdselsuheld	Udrykningskøretøj ramt af personbil, ingen personskade. Skubbet ind til siden, overdraget til Politiet.
16:21	Fængselsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
17:31	Gammel Køge Landevej	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld, ingen tilskadekomne. Oprydning foretaget overdraget til Politiet.
18:51	Sjæleboderne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
19:25	Sundholmsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
20:27	Gullfossgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
21:47	Molestien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
21:57	Åboulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. februar 2025 til kl. 08:00 den 19. februar 2025

22:10	Nordhavns Plads	Ild i skraldespand	Ildløs i skraldespand, slukket med et HT-rør.
01:09	Vestfløjen	Ild i bil	Brand i to biler, ingen fare for brandspredning. Slukket med et HT-rør.
03:48	Amager Landevej	Eftersyn	Assistance til Politiet.
04:59	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
05:25	Nelson Mandelas Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:33	Ørestads Boulevard	Eftersyn	Anmelder havde mistolket røg fra skorsten som værende røg fra brand. Eftersyn foretaget.
07:35	Smedestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.