

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. februar 2025 til kl. 08:00 den 20. februar 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:41	Islands Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:55	Smedeland	Ild i container	Røgdudvikling fra spånsilo/container, slukket med et HT-rør.
10:00	Njalsgade	Eftersyn	Beboer i ejendom kunne lugte gas i opgang. Foretaget eftersyn, intet fundet.
10:21	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:50	Smørumvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
11:30	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:05	Artillerivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:40	Istedgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:57	Skovvej	Redning	Eftersøgning af personer. Eftersøgte strand og strandkant i samarbejde med redningshelikopter. Fundet i god behold på land.
14:45	Østergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
15:15	Immerkær	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. februar 2025 til kl. 08:00 den 20. februar 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:32	Immerkær	Gasledningsbrud	Overgravet gasledning. Sikring af skadestedet og udlagt sikringslange. Gasselskabet lukker for gastilførslen og overtager derefter skadestedet.
15:47	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:14	Peder Skrams Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
16:56	Smørumvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
18:22	Hammershøis Kaj	Eftersyn	Eftersyn på grund af ammoniak-lugt i kælder. Mindre utæthed fra køleanlæg. Ventileret og overdraget til tekniker fra kølefirma.
18:41	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:49	Nyrnberggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:59	C.F. Richs Vej	Eftersyn	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:05	Hornemanns Vænge	Brandalarm	Der havde været ild i en skraldespand på gangen, slukket af personalet.
22:24	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
00:02	Urmagerstien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:35	Albertslundvej	Eftersyn	Vandskade på grund af sprængt varmtvandsrør. Lukket og opstartet følgeskade.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. februar 2025 til kl. 08:00 den 20. februar 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
02:33	Midtfløjene	Ild i bil	Ild i 3 biler på p-plads, slukket med to HT-rør. Skadested overdraget til politiet.
03:01	Urmagerstien	Serviceopgave	Assistance med levering af nøgle og oplukning af skole for ABA teknikker.
03:15	Pilestræde	Ild i skraldespand	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
06:53	Roskildevej	Serviceopgave	Sprængt vandværk under gadeplan. Forsyningsselskab overtager.