

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. februar 2025 21. februar 2025 til kl. 08:00 den 22. februar 2025 22. februar 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:01	Åbenrå	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
09:26	Gammel Køge Landevej	First Responder	First Responder.
09:32	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:31	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:34	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:15	Avedøreholmen	Eftersyn	Benzin lugt fra kloakledning. Eftersyn foretaget, benzin lugt aftagende, efter vandlås blev fyldt med vand. Med arbejdere rådet til at lufte godt ud, og ringe igen hvis lugten tiltager. Hvidovre miljø vagt orienteret.
11:19	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:31	Adelgade	Bygningsbrand	Røg konstateret i forbindelse med tagdækkerarbejde, foretaget eftersyn, intet at bemærke. Orienteret byggeleder samt politiet på stedet.
12:29	Smørumvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
14:16	Ørestads Boulevard	Ild i bil	Slukket ild i bil.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. februar 2025 til kl. 08:00 den 22. februar 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:32	Valdemarsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:44	Kornmarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:25	Peter Bangs Vej	Eftersyn	Eftersyn for løse kloak dæksler.
15:51	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:04	MTV S Motorring	Færdselsuheld	Færdselsuheld mellem fire parter - sikring af skadested og oprydning.
16:49	Vodroffsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
18:39	Hesseløgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret af en beboer på stedet
20:05	Rådvalsvej	Assistance	Assistance til beboer med deres sikkerhedsdør.
20:05	Bystævneparken	Brandalarm	Ild i dyne - slukket af personale ved ankomst.
20:08	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:44	Rundholtsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
20:58	Sønderjyllands Alle	Brandalarm	Blind alarm på grund af vandskade.
21:51	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. februar 2025 til kl. 08:00 den 22. februar 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:08	Dalvangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
23:41	Langhusvej	Ild i bil	Slukket ild i bil.
00:53	Sommerstedgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:56	Matthæusgade	Elevatorstop	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
01:47	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
02:24	Rådvalsvej	Færdselsuheld	Oprydning efter trafikulykke.
02:56	Skindergade	Eftersyn	Eftersyn for udsivning af gas ved henstående gasflaske på fortov, gasflaske tom ved ankomst.
04:01	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:30	Langesund	Bygningsbrand	Ild i køkken på anden sal. Indsatsen stadig i gang ved vagtskifte.