

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. marts 2025 til kl. 08:00 den 2. marts 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:35	Gammel Kongevej	Bygningsbrand	Blind alarm, idet meldingen om røg fra et tag, viste sig at være røg fra en skorsten i forbindelse med optænding af brændeovn. Overdraget skadestedet til politiet.
14:39	Hulgårdsvej	Eftersyn	Røg i forbindelse med madlavning, heraf røgspredning til lejlighed og opgang. Bortventilleret røgen fra lejligheden og opgangen.
15:22	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
15:28	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
16:23	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:37	Bramslykkevej	Eftersyn	Røgalarm aktiv i lejlighed. Skaffet adgang til lejlighed og konstateret mindre røgudvikling i et køkken. Overdraget skadestedet til politiet.
17:40	Sydvestvej	Bygningsbrand	Melding om brand i en lejlighed, i midlertidigt intet fundet med nærmere eftersyn. Overdraget skadestedet til politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. marts 2025 til kl. 08:00 den 2. marts 2025

18:51	Strindbergsvej	Skorstensbrand	Foretaget eftersyn af en skorsten efter melding om gløder fra skorstenspipen. Beboeren havde selv håndteret situationen, inden beredskabets ankomst.
19:10	Haraldsgade	Færdselsuheld	Én part påkørt brandhane. Foretaget sikring af skadestedet og ryddet kørebanen for vragdele. Skadestedet overdraget til Politiet
19:31	Maglekildevej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
19:36	Nordre Røse Vej	Eftersyn	Mindre brand i lejlighed, slukket inden beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn i lejligheden og bortventilleret resterende røg. Overdraget skadestedet til politiet.
19:47	Tårnby Torv	Springpude	Assistance til politiet.
20:34	Nordre Frihavsgade	Bygningsbrand	Melding om røg fra lejlighed, viste sig at være røgudvikling i forbindelse med madlavning. Lejligheden blev udluftet med ventilator. Skadestedet overdraget til politiet.
20:50	Mekanikvej	Brandalarm	Brud på sprinkleranlæg i p-hus. Standset for spildet og overdraget til servicefirma.
21:53	Dronningens Tværgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. marts 2025 til kl. 08:00 den 2. marts 2025

22:42	Jagtvej	Naturbrand	Assistance til politiet.
00:00	Jydeholmen	Bygningsbrand	Røglugt i lejlighed efter mindre brand i papir. Skadestedet overdraget til politiet.
04:36	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
05:56	J.E. Ohlsens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
07:28	Hejrevej	Eftersyn	Eftersyn i forbindelse med røglugt, viste sig at stamme fra tobaksrøg.