

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. marts 2025 til kl. 08:00 den 9. marts 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:12	Lundtoftegade	Eftersyn	Eftersyn for lugt af røg på bagtrappen. Intet fundet.
09:02	Tranehavegård	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
09:53	Husum Vænge	First Responder	First Responder
13:13	Telemarksgade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
14:04	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:27	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
14:37	Solbjerg Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:46	Vigerslev Allé	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand i det fri.
15:17	Mellemtoftevej	Færdselsuheld	Færdselsuheld med 3 biler, ingen tilskadekomne. skadestedet blev sikret og vejkryds ryddet for biler og vragdele, derefter overgivet til politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. marts 2025 til kl. 08:00 den 9. marts 2025

15:31	Strandesplanaden	Eftersyn	Ild i byggeaffald. Slukket med et forlænget HT-rør.
18:10	Rugvænget	Bygningsbrand	Assistance til Beredskab 4K i forbindelse med brand i hal.
18:13	Frederikskaj	Bygningsbrand	Mindre ildløs på tag af bygning under opførelse, slukket med HT-rør fra stige-top. Foretaget eftersyn på taget med termisk kamera. Skadestedet overdraget til politiet.
19:02	Kastrupvej	Bygningsbrand	Røg/os fra madlavning.
19:39	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:10	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:13	Øster Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:55	Holmbladsgade	Bygningsbrand	Ild i vaskemaskine, slukket med lidt vand fra HT-rør. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. marts 2025 til kl. 08:00 den 9. marts 2025

00:34	Hovedvagtsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
01:44	Sylen	Gaslugt	Assistance til Beredskab 4K da de er optaget af anden stor brand. Det konstateres det er røglugt fra denne brand beboere har lugtet så alle enheder frigives.
05:05	Midtermolen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:15	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor formodentligt var aktiveret på grund af sollyss.
07:18	Hornemanns Vænge	Brandalarm	ABA. Ild i tøj på værelse. Slukket ved ankomst. Udluftet lokaler.