

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. marts 2025 til kl. 08:00 den 13. marts 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:06	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
08:45	Rødovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:53	Hannemanns Allé	Brandalarm	ABA aktiveret pga. Vandskade. Iværksat afhjælpning af denne med 2 følgeskademoduler. Efterfølgende og slutteligt overtaget af hotellet.
10:18	Studiestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:51	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:38	August Bournonvilles Passage	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
12:34	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:59	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
16:35	Stamholmen	Færdselsuheld	Færdselsuheld, lastbil personbil. Minimal materiel skade, ingen personskade.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. marts 2025 til kl. 08:00 den 13. marts 2025

16:59	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
17:31	PorcelænsHAVEN	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:44	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
18:14	Amalienborg Slotsplads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:52	Brigadegården	Gaslugt	Melding om gaslugt i ejendom, 3 th. Eftersyn foretaget. Skadested overdraget til Politiet.
18:56	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:56	Arnold Nielsens Boulevard	Bygningsbrand	Falsk alarm. Ingen brand i køkken og skadestedet overdrages til politi og akutberedskabet.
19:25	Rolighedsvej	Ild i skraldespand	Ild i mindre skraldespand. Slukket af personale fra kirken.
19:49	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. marts 2025 til kl. 08:00 den 13. marts 2025

20:01	Stockholmsgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand. Slukket med 9l Vandslukker.
20:47	Radisevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:28	Istedgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:26	Holbæk MTV V	Ild i bil	Bilbrand i nødspor. Brand i motorrum på dieselbil. Slukket med HT-rør. Overgivet til vejhjælp og politi.
22:26	Gadagervej	Eftersyn	Brand i større industribygning med batterier og kemi. Udrykningen opgraderes og der indsættes på slukning af branden og ventilering af fabriksdal. Skadestedet overgives til skadeservice og virksomhedsejer samt politi.
00:26	Bystævneparken	Eftersyn	Kraftig røg fra ovn. Udluftet bolig og overdraget til beboer og personale.
01:01	Universitetsparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:23	Gadagervej	Eftersyn	Mindre opblussen i tagkonstruktion efter tidligere brand. Slukket og overdrages til skadeservice igen.
01:30	Vestergårdsvej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. eftersyn foretaget, intet at bemærke.
03:41	Møllerloden	Bygningsbrand	Ild i køkkenskab, slukket af smeltet vandtilslutning. Foretaget eftersyn og ventileret lejlighed samt

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. marts 2025 til kl. 08:00 den 13. marts 2025

opgang for røg. 2 personer overdraget til Akutberedskabet.

07:29	Amagertorv	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret grundet arbejde fra håndværkere. Anlægget er reetableret.
07:36	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. Anlægget er reetableret.
07:50	Finsensvej	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. Anlægget er reetableret.
07:58	Amagertorv	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret grundet arbejde fra håndværkere. Anlægget er reetableret.