

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. februar 2025 til kl. 08:00 den 01. marts 2025

| Klokkeslæt | Vejnavn | Melding | Kort Beskrivelse |
|------------|--|-------------------|---|
| 08:07 | Gammel Køge Landevej / Amagermotorvejen | Ild i bil | Brand i bil. Slukket med et HT-rør. |
| 08:21 | Rømersgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 08:24 | Z-Vej | Mindre forurening | Udslip af mindre spild, af saltsyre fra 25 liters plastdunk, Spild opsamlet i dunke. |
| 08:56 | Kobbelvænget | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 08:59 | Strandlodsvej | Gaslugt | Foretaget eftersyn og måling med gasdetektor. Intet fundet |
| 09:41 | Else Alfelts Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 09:42 | Mandelvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 09:42 | Øster Allé | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. februar 2025 til kl. 08:00 den 01. marts 2025

| Klokkeslæt | Vejnavn | Melding | Kort Beskrivelse |
|------------|-----------------------|------------|---|
| 09:42 | Per Henrik Lings Allé | Brandalarm | Udrykningen aflyst inden fremkomst. |
| 10:12 | Rigensgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 10:19 | Halmtorvet | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. |
| 10:33 | Nørre Søgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 11:24 | Bernstorffsgade | Gaslugt | Foretaget eftersyn og måling med gasdetektor. Intet fundet. Overdraget skadested til byggepladsledelse. |
| 12:55 | Mariendalsvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 13:25 | Engvej | Brandalarm | Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. februar 2025 til kl. 08:00 den 01. marts 2025

| Klokkeslæt | Vejnavn | Melding | Kort Beskrivelse |
|------------|------------------|--------------|---|
| 17:04 | Midtermolen | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 17:06 | Strandesplanaden | Naturbrand | Afbrænding af haveaffald. |
| 17:12 | Gullandsgade | Assistance | Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen. |
| 19:13 | Stamholmen | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring. |
| 20:18 | Corkgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon. |
| 21:38 | Mitchellsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.. |
| 21:51 | Banegårdspladsen | Elevatorstop | Elevatorstop |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. februar 2025 til kl. 08:00 den 01. marts 2025

| Klokkeslæt | Vejnavn | Melding | Kort Beskrivelse |
|------------|---------------|---------------|---|
| 22:28 | Ålholm Plads | Bygningsbrand | Brand i taget på skur. Branden slået ned med CAFS og derefter slukket med to HT-rør. Tag og konstruktionen skåret op for at slukke brandlommer i konstruktionen. Skadestedet overdraget til skadeservice og politiet. |
| 23:35 | Trekronergade | Eftersyn | Udrykningen aflyst inden fremkomst. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. februar 2025 til kl. 08:00 den 01. marts 2025

Klokkeslæt

Vejnavn

Melding

Kort Beskrivelse