

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. april 2025 til kl. 08:00 den 15. april 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
09:27	Islevbrovej	Skorstensbrand	Skorsten rensset. Overdraget til skorstensfejer.
10:07	Strandgade	Eftersyn	Mindre oliespild i inderhavn. Eftersyn foretaget, relevant myndighed informeret.
10:46	Amagerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:05	Skindergade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:28	Vigerslev Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:37	Tranehusene	First Responder	First Responder.
12:20	Sluseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:53	Skolesiden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:02	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. april 2025 til kl. 08:00 den 15. april 2025

14:07	Nørre Søgade	Bygningsbrand	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
15:59	Godthåbsvej	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten.
16:10	Godthåbsvej	Naturbrand	Brand i buskads slukket med et HT-rør.
19:07	Kirkebroen	Bygningsbrand	Brand i udhus slukket ved ankomst. Efterslukning foretaget.
19:08	Rosengade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:08	Natalvej	First Responder	First Responder.
21:35	Landlystvej	Færdselsuheld	Trafikulykke mellem to biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Flere personer overdraget til ambulancetjenesten.
22:31	Drejervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:27	Gunløgsgade	First Responder	First Responder.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. april 2025 til kl. 08:00 den 15. april 2025

07:53

Esplanaden

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktivret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.