

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. april 2025 til kl. 08:00 den 16. april 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:03	Smedeland	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
09:17	Indiakaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-tektoeren.
10:30	Larsbjørnsstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-tektoeren.
10:35	Mariehamngade	Mindre forurening	Foretaget eftersyn ved at opsætte drone. Konstateret mindre oliefil på vandet. Miljøkontrollen informeret.
10:52	Linnésgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-tektoeren.
11:48	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:53	Kjeld Langes Gade	Eftersyn	Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
13:11	Hf. Frederikshøj	Bygningsbrand	Mindre ildløs i hegn, delvis slukket ved beredskabets ankomst. Efterslukkede med lidt vand fra HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
13:37	Selinevej	Ild i landbrugsredskab	Overtændt træknuser. Indsat med to HT. Efterfølgende slukket med B/C angreb med to rør, fra tankvogn. Sand lagt ud af gummiged omkring knuseren for at mindske forurening, da der var 800l diesel samt hydraulik. Efterslukkede med skumrør og overdraget til firma på adressen.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. april 2025 til kl. 08:00 den 16. april 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:43	Nordre Digevej	Naturbrand	Ild i 6-700 m2 siv og bevoksning i sivområde. Slukket med to stk. HT-rør. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
13:44	Finsensvej	Bygningsbrand	Ild i tagterrasse og tagkonstruktion på kollegie. Beredskabet igangsatte en hurtig og effektiv indsats med CAFS fra stigetop. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice.
14:51	Howitzvej	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
16:10	Rødovrevej	First Responder	First Responder.
16:11	Arne Jacobsens Allé	Ild i elinstallation	Slukket ildløs i flere liggeunderlag.
18:06	Tingvej	Ild i elinstallation	Slukket ild i elinstallation.
18:17	Hf. Kettehøj	Ild i bil	Mindre ildløs i motorrum på bil, slukket med en HT. Skadested overdraget til politi og ejer.
18:17	Frederikssundsvej	First Responder	First Responder.
19:12	Lersø Parkallé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:18	Støbegodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:55	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
21:45	Vibeholms Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:52	Prags Boulevard	Eftersyn	Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. april 2025 til kl. 08:00 den 16. april 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:04	Gunnar Nu Hansens Plads	Ild i skraldespand	Slukket ild i skraldespand.
00:42	Hermodsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
02:38	Engager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
3:02	Istedgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:05	Øster Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
07:59	Gdanskgade / Mariehamngade	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.