

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. april 2025 til kl. 08:00 den 17. april 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
10:09	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:19	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
11:22	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:55	Tybjergparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:20	Gdanskgade	Mindre forurening	Olieforurening ved havneløb, udlægning af flydespærringer for hindring af yderligere udstrømning.
12:40	Istedgade	Gasledningsbrud	Skadestedet sikret. Overdraget til HOFOR.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. april 2025 til kl. 08:00 den 17. april 2025

12:44	Farvergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:45	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:21	Halmtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
14:08	Kløvermarksvej	Ild i container	Brand i affaldscontainer slukket med et HT-rør.
15:20	Reventlowsgade	Gaslugt	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
17:02	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. april 2025 til kl. 08:00 den 17. april 2025

17:41	Fafnersgade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
18:43	Gemmet	Bygningsbrand	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
18:43	Sundholmsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
19:07	Elstedvej	Naturbrand	Brand i træ slukket.
19:08	Stampesgade	Ild i container	Brand i skraldespand slukket med et HT-rør.
21:02	Kærgårdsvej	Assistance	Assistance til politiet.
23:52	Gadekærvej	First Responder	Beredskabet afmeldt inden ankomst.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. april 2025 til kl. 08:00 den 17. april 2025

00:08	Skelbækgade	Springpude	Assistance til politiet.
03:14	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:43	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:25	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
07:32	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:42	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.