

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. april 2025 til kl. 08:00 den 22. april 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:11	Else Alfelts Vej	Ild i lastbil/bus	Brand i elektronik på skraldevogn. Slukket med et HT-rør. Overdraget skadested til vognmandsfirmaet.
13:17	Edith Rodes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:53	Egevolden	Eftersyn	Eftersyn for røglugt i opgang, fundet defekt eltavle, tilkaldt elektriker til stedet.
14:16	N Bonavents Alle	First Responder	First Responder.
14:35	Enghavevej	Bygningsbrand	Mindre røgdudvikling på for og bag trappe. Ved beredskabets ankomst kunne det konstateres at røgen kom fra et æskebære.
14:39	Strandegårdsvej	Bygningsbrand	Brand i solcelleanlæg, delvist slukket af borger med pulverslugger, frakoblet solceller og efterslukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til skadeservice.
15:30	Grønlunds Alle	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld, skadestedet sikret og foretaget oprydning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. april 2025 til kl. 08:00 den 22. april 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
15:48	Sankt Hans Gades Passage	Bygningsbrand	Røg på bagtrappe grundet madlavning.
18:15	Krimsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:53	Valdemar Hansens Vej	Eftersyn	Assistance til Region Hovedstaden.
22:07	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:08	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:49	Griffenfeldsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra stearinlys.
23:35	Inge Lehmanns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
00:35	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. april 2025 til kl. 08:00 den 22. april 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
04:46	Edvard Thomsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:14	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
06:41	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. april 2025 til kl. 08:00 den 22. april 2025

Klokkeslæt

Vejnavn

Melding

Kort Beskrivelse

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. april 2025 til kl. 08:00 den 22. april 2025

Klokkeslæt

Vejnavn

Melding

Kort Beskrivelse