

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. april 2025 til kl. 08:00 den 24. april 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:09	Priorvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
09:22	Lille Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
09:57	Bytoften	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:16	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:36	Laurits Olsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:13	Hyltebro	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
13:09	Genforeningspladsen	First Responder	First Responder.
13:09	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:22	Torvegade	Ild i container	Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør.
13:55	Universitetsparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:16	Ved Bellahøj Syd	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. april 2025 til kl. 08:00 den 24. april 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:26	Urmagerstien	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
14:54	Universitetsparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:15	Gdanskgade	Assistance	Service tur, flydespærring på vand flyttet.
15:34	Urmagerstien	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
16:46	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
16:48	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:05	Smørumvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
17:49	Rørvang	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:05	Molestien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:07	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:20	Krudttårnsvej	Bygningsbrand	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
23:37	Borgergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:24	Bredager	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. april 2025 til kl. 08:00 den 24. april 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
03:53	Engvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
06:47	Under Krystallen	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
06:54	Klaksvigsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.