

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. april 2025 til kl. 08:00 den 26. april 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:20	Stærevej	Eftersyn	Eftersyn efter mindre brand på komfur. Slukket ved ankomst.
10:19	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:21	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - fysikforsøg.
10:59	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:05	Sollentuna Alle	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
11:13	Siljengade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:55	Bådehavngade	Ild i skib	Brand i båd, slukket med to HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
12:09	Vigerslevvej	Bygningsbrand	Brand i friture, slukket med en CO2 slukker. Bygningen ventileret, skadestedet overdraget til skadeservice.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. april 2025 til kl. 08:00 den 26. april 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
12:18	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:27	Kødboderne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
12:45	Enghavevej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
12:56	Hjortholms Allé	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket ved ankomst af medarbejdere.
13:53	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:19	Gammel Kongevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:25	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:43	Tagensvej	Brandalarm	Reel alarm. Røgudvikling fra plasticskål på varmelegeme i opvaskemaskine. Slukket ved ankomst. Opvaskemaskine frakoblet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. april 2025 til kl. 08:00 den 26. april 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
14:51	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
16:07	Rødovre Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:07	Gammeltoftsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
17:14	Mellemtoftevej	First Responder	First Responder.
18:16	Ved Bellahøj Syd	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:39	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:45	Brøndby Nord Vej	Bygningsbrand	Brand i sofa på altan, slukket med en vandslukker. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. april 2025 til kl. 08:00 den 26. april 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
20:08	Valby Langgade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
20:39	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
21:28	Farvergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:57	Solvangsvej	Ild i bil	Brand i bil, slukket med et HT-rør skadestedet overdraget til ejeren.
23:08	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
00:53	Sønderjyllands Alle	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
04:13	Avedøre Slettevej	Færdselsuheld	Færdselsuheld med en personbil der var rullet rundt på motorvejen, sikring af skadested samt assistance til ambulance.
07:06	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. april 2025 til kl. 08:00 den 26. april 2025

Klokkeslæt

Vejnavn

Melding

Kort Beskrivelse