

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. april 2025 til kl. 08:00 den 30. april 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:11	Glentemosen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:36	Borups Allé	Mindre forurening	Opsamling af mindre benzinspil ifm. nedbrud af køretøj.
08:46	Ndr Dragørvej	Gasledningsbrud	Brud på gasledning, skadestedet sikret og fareområde lavet. Gasselskab tilkaldt til at få lukket for gassen.
08:50	Glentemosen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:31	Rundholtsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
11:13	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:50	Falkehusene	Eftersyn	Mindre brand i ovn slukket ved ankomst.
11:54	Birke Alle	Bygningsbrand	Brand i vaskemaskine i garage. Slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til skadeservice.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. april 2025 til kl. 08:00 den 30. april 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
12:38	Jesper Brochmands Gade	Eftersyn	Eftersyn for røg i kælder. Intet at bemærke.
13:05	Rabarbervej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
13:51	Farvergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:56	Ole Jørgensens Gade	Bygningsbrand	Mindre brand i køkken, slukket ved beredskabet ankomst, lejlighed ventileret. Skadestedet overdraget til skadeservice.
14:59	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
15:00	Kanalens Kvt	Eftersyn	Let røg fra ventilationsrist, mindre brand i blade. Slukket med et HT-rør.
15:21	Ålekistevej	Mindre forurening	Hydraulik udslip fra holdende lastbil, udlagt absodan til at begrænse udslippet. Skadestedet overdraget til DMR.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. april 2025 til kl. 08:00 den 30. april 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
15:43	Hedeager	Ild i transformator	Kraftig brand i BESS-anlæg op af bygning, Større sikrings opgave for brand spredning til bygningen. Branden i BESS-anlægget slukket ned og derefter nedsænket i en container. Skadestedet overdraget til skadeservice.
16:05	Nikolaj Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:07	Molbechsvej	Eftersyn	Eftersyn for røglugt på bagtrappe, madlavning brændt på.
20:09	Åboulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:48	Tagensvej	Ild i skraldespand	Brand i skraldespand i det fri. Slukket med et HT-rør.
21:18	Nannasgade	Ild i skraldespand	Brand i konservesdåse. Slukket med en trykvandsslukker.
22:26	August Bournonvilles Passage	Brandalarm	Blind alarm, idet linjedetektor aktiveret grundet liftarbejde.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. april 2025 til kl. 08:00 den 30. april 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
22:33	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
23:52	Tapperitorvet	Ild i container	Brand i container. Slukket med et HT-rør.
01:05	August Bournonvilles Passage	Brandalarm	Blind alarm, idet linjedetektor aktiveret grundet liftarbejde.
01:30	Nørrebrogade	Eftersyn	Varmelamper samt lyskæde i sammenfoldet markedsparasol afbrudt grundet fare for brand.
02:02	Hedeager	Assistance	Assisteret skadeservice firma vedrørende tidligere brand.
06:31	Paul Bergsøes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
06:32	Tagensvej	Assistance	Assistance til politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. april 2025 til kl. 08:00 den 30. april 2025

Klokkeslæt

Vejnavn

Melding

Kort Beskrivelse

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. april 2025 til kl. 08:00 den 30. april 2025

Klokkeslæt

Vejnavn

Melding

Kort Beskrivelse