

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. maj 2025 til kl. 08:00 den 6. maj 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:29	Brøndbyvej	Færdselsuheld	Trafikuheld med mindre ladvogn mod lastbil. En person overdraget til akutberedskabet.
09:18	Schlegels Alle	Bygningsbrand	Slukket mindre brand i askebæger. Ventileret og overdraget til skadeservice.
09:29	Motorring 3	Færdselsuheld	Trafikulykke mellem 2 biler og en minibus, en person overdraget til akutberedskabet. Vejen ryddet for vragrester og bilerne bragt ind i nødsporet, politiet overtager skadestedet.
09:38	Ved Bellahøj Syd	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:03	Borgergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:31	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:41	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:52	Ørnebjergvej	Gasledningsbrud	Overgravet gas-ledningsbrud efter gravearbejde. Sikring af skadestedet og udlagt en sikrings-slange. Gasselskab klemmer gassen af og overtager skadestedet sammen med politiet.
11:48	Arnold Nielsens Boulevard	Eftersyn	Konstruktionsbrand bag betonfacaden, hvor der var gået ild i flamingoisolering, slukket af anmelder selv. Beredskabet foretaget efterslukning med et HT-rør.
12:00	Tybjergparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:19	Classensgade	Eftersyn	Ild i træbeklædning på port, murstensvæg bag ved. Slukket af ejer og efterslukket af beredskabet.
14:51	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. maj 2025 til kl. 08:00 den 6. maj 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:08	Bispebjergvej	Ild i bil	Ild i bil, slukket med et HT-rør.
15:26	Tartinisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:22	Egebjerg Bygade	Bygningsbrand	Assistance til andet beredskab.
16:44	Solbjergvej	First Responder	First Responder.
16:48	Åboulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-tektoeren.
17:34	Borthigsgade	Gaslugt	Anmelder antog lugt fra radiator udluftning som gas. Intet for beredskabet.
18:22	Brigadevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:32	Rønhaven	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
20:45	Pustervig	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:51	Hamletsgade	First Responder	First Responder.
22:05	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:36	Jyllingevej	Naturbrand	Eftersyn for muligt ildskær, intet for beredskabet.
22:57	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på dektektoeren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. maj 2025 til kl. 08:00 den 6. maj 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:56	Sundholmsvej	Naturbrand	Ild i bæk, slukket før beredskabets ankomst.
06:09	Struenseegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
06:10	Tjørnelunds Allé	Ild i elinstallation	Slukket ild i el-skab og overdraget til forsyningselskab.
07:12	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:42	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.