

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. august 2025 til kl. 08:00 den 21. august 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
09:24	Sydvestvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
09:39	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:39	Nordborggade	Bygningsbrand	Brand i tag- og tagkonstruktion på en etageejendom. Indsat flere ture med C/D-udlægning og CAFS. Efterfølgende foretaget eftersyn ved brug af termisk kamera og drone, uden noget at bemærke. Skadestedet overdraget til skadeservice og politiet.
09:56	Park Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:42	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:35	Valhøjs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:50	Åbovænge	Naturbrand	Brand i en hæk, slukket ved ankomst.
12:09	Lilliendalsvej	Gasledningsbrud	Overgravet stikledning i forbindelse med gravearbejde. Udgravningen var stikledningen befandt sig var desuden oversvømmet grundet et samtidigt brud på vandledning. Vandforsyningsselskab tilkaldt for aflukning af vandledningen. Efterfølgende overdraget skadestedet til Evida.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. august 2025 til kl. 08:00 den 21. august 2025

13:23	Gamle Carlsberg Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:34	Kvæsthusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
14:40	Hedegaardsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:20	Strandesplanaden	Ild i knallert	Brand i en knallert, slukket med et HT-rør.
15:53	Roskildevej	Færdselsuheld	To parter impliceret i et færdselsuheld. Assisteret med sikring samt oprydning af skadestedet. Efterfølgende overdraget skadestedet til politiet.
17:03	Griffenfeldsgade	Elevatorstop	To personer assisteret ud fra defekt elevator.
18:04	Lybækgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
19:05	J.E. Ohlsens Gade	Eftersyn	Defekt gasflaske båret ud i det fri efter mindre brand i grill.
19:39	Rørsangervej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. august 2025 til kl. 08:00 den 21. august 2025

20:35	Valgårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:54	Fragtvej	Ild i skraldespand	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
21:15	Hirtshalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
21:27	Upsalagade	First Responder	First Responder.
21:35	Hornbækgade	Færdselsuheld	Solouheld, en part påkørt bygning. Assisteret med sikring af skadestedet samt besigtigelse af skader på bygningen, intet at bemærke. Overdraget skadestedet til politiet.
23:47	Bredgade	Mindre forurening	Udlagt to poser absodan i forbindelse med spild af hydraulikolie.
03:00	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:26	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:36	Vesterbrogade	Ild i skraldespand	Brand i skraldespand, slukket med et HT-rør.
05:30	Vestre Hospitalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. august 2025 til kl. 08:00 den 21. august 2025

06:20	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:32	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:17	Stærevej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
07:45	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:48	Dampfærgevej	Bygningsbrand	Falsk alarm, idet anmelder havde forvekslet os fra udstødningen på et køretøj med brandrøg.
07:54	Degnestavnen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.