

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. september 2025 til kl. 08:00 den 14. september 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:30	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:25	Mosegårdsvej	Drukneulykke	Assistance til BEROS.
09:34	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
09:39	Fanny Jensens Plads	Eftersyn	Røg fra stikkontakter i opgang, ingen brand. HPFI anlæg slået fra og ejer har tilkaldt elektriker.
10:48	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:54	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:59	Valhøjs Alle	First Responder	Assistance til akutberedskabet.
11:18	Alexandriagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. september 2025 til kl. 08:00 den 14. september 2025

11:40	Høvedstensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:48	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:11	Alexandriagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:44	Lygten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:52	Reventlowsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:19	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:23	Reventlowsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:28	Strødamvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:39	Uplandsgade	Ild i bil	Slukket med et HT-rør. Overdraget skadested til politiet.
15:49	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. september 2025 til kl. 08:00 den 14. september 2025

15:58	Valhalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:02	Ottiliavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:37	Linde Allé	First Responder	Assistance til akutberedskabet.
18:59	Sadelmagerporten	Springpude	Assistance til politiet.
20:12	Peter Bangs Vej	Eftersyn	Aktiv røgmelder. Eftersyn foretaget intet at bemærke.
20:12	Sundbyvester Plads	Færdselsuheld	Sikring og oprydning af skadested. Overdraget en tilskadekommen til akutberedskabet. Overdraget skadested til politiet.
21:31	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
23:27	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
23:38	Torvegade	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst, ikke behov for beredskabet.
04:08	Rosmarinvej	First Responder	Assistance til akutberedskabet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. september 2025 til kl. 08:00 den 14. september 2025

07:00	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:02	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.