

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. januar 2026 til kl. 08:00 den 4. januar 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
09:53	Nordens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:39	Farvergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:17	Vimmelskiftet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:37	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:18	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
12:32	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:34	Merløsevej	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
12:58	Oxford Allé	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. januar 2026 til kl. 08:00 den 4. januar 2026

14:05	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:41	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:19	Jernbane Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:49	Immerkær	Færdselsuheld	Personbil påkørt container, sikring af skadested, udtaget en patient overdraget til ambulancetjenesten. Oprydning og overdraget skadested til politiet.
17:47	Istedgade	Eftersyn	Ild i batteri på elcykel slukket med et HT-rør. Batteri lagt i et vandfyldt kar og bortskaffes derefter af ejeren.
20:38	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
21:23	Nordre Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
21:37	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
21:49	Asiatisk Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. januar 2026 til kl. 08:00 den 4. januar 2026

23:12	Kødboderne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
00:22	Kødboderne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
01:19	Ballerup Boulevard	Færdselsuheld	Personbil påkørt træ, sikret skadested og udtaget en person som er overdraget til ambulancetjenesten. Overdraget skadested til politiet.
01:51	Asiatisk Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.