

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. januar 2026 til kl. 08:00 den 12. januar 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
09:36	Marmorvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:03	Prøvestenen	Eftersyn	Udlægning af flydespærring omkring sunket båd.
10:34	Bystævneparken	Bygningsbrand	Ild i affald antændt i gammel bunker. Slukket med et HT-rør.
12:07	Amerikavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:03	Glentevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:36	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:08	Amerikavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:35	Ved Slusen	Eftersyn	Ild i affald, slukket ved beredskabets ankomst.
20:38	Osvald Helmuths Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. januar 2026 til kl. 08:00 den 12. januar 2026

20:55	Vierdiget	Færdselsuheld	Personbil påkørt parkeret bil i solo uheld, ingen personskade. Sikring af skadested og stoppet udløb af væsker. Overdraget skadested til politi.
21:03	Vestre Kvartergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:25	Lygten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:27	Ragnhildgade	Ild i bil	Brand i to personbiler. Slukket med to HT-rør. Overdraget skadested til politiet.
23:42	Finsensvej	Eftersyn	Røglugt i opgang grundet os fra madlavning.
00:55	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:26	Dantes Plads	Ild i bil	Brand i byggematerialer. Slukket med et HT-rør. Overdraget skadested til politi.
04:40	Rosenørns Alle	Brand	Brandalarm ved fejl aktiveret som brand. Blind alarm, idet melder er aktiveret uden påviselig årsag.
05:29	Murergade	Elevatorstop	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
07:03	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. januar 2026 til kl. 08:00 den 12. januar 2026

07:36

Ringergården

Brandalarm

Reel alarm, brand i lejlighed slukket med et C-rør. En tilskadekommen overdraget til ambulance-tjenesten. Skadested overdraget til politi og skadeservice.