

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. januar 2026 til kl. 08:00 den 21. januar 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:31	Hvidovrevej	Gasledningsbrud	Sikring af skadested, overdraget til forsyningsselskab.
08:50	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:02	Hovedvejen	Mindre forurening	Benzin spild fra personbil, udlagt absorberings middel og overdraget til ejer.
10:18	Flintholm Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:37	Sundkrogsgade	Ild i elinstallation	Slukket med et HT-rør, overdraget til forsyningsselskab.
11:14	Rødovre Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:18	Florasvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
11:30	Frugtvej	Eftersyn	Intet relevant for beredskabet, overdraget til politi.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. januar 2026 til kl. 08:00 den 21. januar 2026

11:56	Sandbækvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
12:14	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:26	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:16	Holsbjergvej	Bygningsbrand	Ild i restaurant slukket med to C-rør og CAFS. Overdraget skadested til skadeservice og politi.
15:18	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:06	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:24	Astrupvej	Ild i elinstallation	Mindre røg fra el skab, overdraget til forsyningsselskab.
16:28	Ellebjergervej	Færdselsuheld	Sikring af skadested og oprydning af vejbaner, overdraget skadested til politi.
16:37	Kantorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. januar 2026 til kl. 08:00 den 21. januar 2026

16:40	Munktoftevej	Færdselsuheld	To personbiler involveret, sikring af skadested og oprydning af vejbaner. Overdraget skadested til politi.
17:52	Dompapvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra pejs eller brændeovn.
18:47	Richard Mortensens Vej	Færdselsuheld	To personbiler involveret, sikring af skadested og oprydning af vejbaner En tilskadekommen overdraget til ambulancetjenesten. Overdraget skadested til politi.
18:53	Søndre Fasanvej	Færdselsuheld	To personbiler involveret, sikring af skadested og oprydning af vejbaner. Overdraget skadested til politi.
19:08	Holsbjergvej	Eftersyn	Eftersyn på tidligere brandsted.
19:31	Byvej	Eftersyn	Røglugt i ventilation fra brændeovn.
20:06	Smørumvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
21:30	Valby Langgade	Ild i skraldespand	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
02:42	Howitzvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. januar 2026 til kl. 08:00 den 21. januar 2026

07:38	Brøndby Nord Vej	First Responder	First Responder
07:56	Nøglesvinget	Ild i skraldespand	Slukket ved beredskabets ankomst.
07:57	Vester Voldgade	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.