

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. januar 2026 til kl. 08:00 den 29. januar 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
09:11	Nordre Digevej	Brandalarm	Stoppet under fremkørsel.
09:28	Gustav Adolfs Gade	Brandalarm	Aktiveret uden påviselig grund.
09:40	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Aktiveret uden påviselig grund.
09:45	Bredager	Brandalarm	Aktiveret uden påviselig grund.
10:02	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Aktiveret uden påviselig grund.
10:04	Ny Carlsberg Vej	Brandalarm	Aktiveret uden påviselig grund.
10:10	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Aktiveret uden påviselig grund.
10:20	Høvedstensvej	Brandalarm	Aktiveret uden påviselig grund.
11:10	Avedøreholmen	Brandalarm	Aktiveret af damp fra rengøring.
13:08	Raffinaderivej	Brandalarm	Aktiveret af udstødning fra et køretøj.
13:19	Amagerbrogade	Brandalarm	Aktiveret som følge af håndværkers arbejde.
13:49	Sofielundsvej	Brandalarm	Aktiveret uden påviselig grund.
14:23	Islevbrovej	Brandalarm	Aktiveret uden påviselig grund.
15:38	Lille Kongensgade	Brandalarm	Aktiveret som følge af håndværkers arbejde.
17:18	Lybækgade	Brandalarm	Aktiveret af damp fra produktionsanlæg.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. januar 2026 til kl. 08:00 den 29. januar 2026

17:37	Kulbanevej	Brandalarm	Aktiveret af os fra madlavning.
18:02	Frederiksborggade	Brandalarm	Aktiveret uden påviselig grund.
19:10	Smedestræde	Brandalarm	Aktiveret af os fra madlavning.
22:30	Njalsgade	Brandalarm	Aktiveret af os fra madlavning.
23:06	Hovedvagtsgade	Brandalarm	Aktiveret uden påviselig grund.
02:59	Martha Christensens Vej	Brandalarm	Aktiveret som følge af vandskade.
03:28	Landemærket	Brandalarm	Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
03:39	Vandkunsten	Brandalarm	Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
04:56	Vestbanevej	Gaslugt	Foretaget eftersyn ved hjælp af gasdetektor. Intet fundet.
06:47	Valby Langgade	Bygningsbrand	Mindre brand i butik. Slukket før beredskabets ankomst. Foretaget udluftning. Skadestedet overdraget til politiet.
07:43	Kvæsthusgade	Brandalarm	Fejlagtigt aktiveret i forbindelse med afprøvning.
07:55	Omøgade	Brandalarm	Aktiveret som følge af håndværkers arbejde.