

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. februar 2026 til kl. 08:00 den 11. februar 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:28	Nimbusparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:53	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:31	Overgaden Oven Vandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:39	Christiansborg Slotsplads	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet central-skab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:49	Valhøjs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. februar 2026 til kl. 08:00 den 11. februar 2026

10:53	Elektravej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:42	Nørrebrogade	First Responder	First Responder
12:38	Rebæk Søpark	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
12:38	Amagertorv	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:58	Ejler Billes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:38	Stengade	Ild i container	Brand i affald på bål sted slukket med et HT-rør.
17:45	MTV S Motorring	Færdselsuheld	Beredskabet aflyst inden ankomst.
23:42	Ben Websters Vej	Ild i elinstallation	Mindre brand i kabel slukket. Skadestedet overdraget til ejer.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. februar 2026 til kl. 08:00 den 11. februar 2026

00:13	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:17	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
00:17	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
04:30	Kornmarksvej	Ild i bil	Brand i bil slukket med et HT-rør.
07:37	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:56	Mimersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.