

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. februar 2026 til kl. 08:00 den 13. februar 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
09:44	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:46	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:50	Andrei Sakharovs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:52	Læderstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:59	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:07	Præstehusene	First Responder	First Responder.
12:12	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:30	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:43	Emdrup Vænge	First Responder	First Responder.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. februar 2026 til kl. 08:00 den 13. februar 2026

14:05	Mozarts Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
16:17	Ved Stigbordene	Eftersyn	Mindre forurening i vandet grundet forlist båd. Udlagt flydespæringer og orienteret Dansk Miljø Rådgivning. Skadestedet overdraget til politiet.
16:42	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
17:19	Allersgade	Eftersyn	Lugtgener i forbindelse med tidligere brand. Rådgivet anmeldere og foretaget eftersyn på tidligere brandsted, intet at bemærke.
17:47	Mariendalsvej	Skorstensbrand	Brand i skorsten i etageejendom, slukket branden og foretaget eftersyn ved brug af drejestige. Henstillet til fyringsforbud indtil skorstensfejer udført kontrol.
18:30	Høstgildevej	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
18:48	Hauser Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:23	Åfløjen / Humlebjerg	Ild i bil	Brand i en bil, slukket med et HT-rør.
19:50	Hauser Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. februar 2026 til kl. 08:00 den 13. februar 2026

20:10	Gammel Jernbanevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
20:14	Buntmagervej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
20:45	Sydhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
00:45	Helsinkigade	Ild i container	Mindre brand i container, slukket med et HT-rør.
03:18	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
07:37	Rebæk Alle	Eftersyn	Efter brug af ukrudtsbrænder var der opstået bekymring om mulig konstruktionsbrand. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.