

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. februar 2026 til kl. 08:00 den 14. februar 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:52	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:22	Kirkebjerg Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
09:22	Ryesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:56	Elementfabrikken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:56	Hovmestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:35	Osvald Helmuths Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:57	Artillerivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:33	Emil Chr. Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:11	Sankelmarksgade	Gaslugt	Gaslugt i opgang, viste sig at stamme fra åben gasflaske i kælder. Gasflaske båret til det fri, og beboere sørgede for udluftning. Skadestedet overdraget til politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. februar 2026 til kl. 08:00 den 14. februar 2026

15:37	Rosenvængets Side- allé	Eftersyn	Mindre vandskade fra vaskemaskine med gennemdryp til underliggende etage.
16:09	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:27	Sundbyvestervej	Bygningsbrand	Kortslutning i elinstallation, havde forårsaget mindre røgudvikling. Afbrudt for strømmen og udluftet lokale. Skadestedet overdraget til personale og skadeservice firma.
17:26	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:58	Dunkerquegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:42	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
21:19	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:45	Tagensvej	First Responder	First Responder.
22:11	Havnegade	Brandalarm	Kortslutning i elektrisk varmeapparat havde afgivet lidt røg. Driftsansvarlig samt elektriker tilkaldt.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. februar 2026 til kl. 08:00 den 14. februar 2026

00:17	Hambrosgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
03:10	Drejøgade	Brandalarm	Brand i lejlighed, slukket af mobilt sprinkleranlæg. Beboer evakueret af personale på stedet. Foretaget eftersyn i lejlighed og udluftet denne. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma.
04:54	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
05:55	Middelgrundsvej	First Responder	First Responder.