

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. februar 2026 til kl. 08:00 den 22. februar 2026

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:23	Rødovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:37	Nygårdsvej	First Responder	First Responder.
08:47	Istedgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:23	Norgesgade	Gaslugt	Eftersyn foretaget, intet unormalt fundet.
10:25	Strandagervej	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
10:55	Strandlodsvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
12:10	Elstarvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
12:22	Valby Langgade	Eftersyn	Røg fra skorsten i pizzeria, intet for beredskabet.
12:29	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. februar 2026 til kl. 08:00 den 22. februar 2026

12:50	Store Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:25	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:44	Nikolaj Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:04	Ejby Industrivej	Eftersyn	ABA anlæg aktiveret grundet strømafbrydelse. Eftersyn foretaget intet unormalt fundet. Overdraget til frem-mødt vagt.
14:21	Roskildevej	Ild i bil	Ild i motorrum, slukket med et HT-rør.
14:56	Brøndbyøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:01	Vestre Hospitalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
15:27	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.
15:33	Lygten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. februar 2026 til kl. 08:00 den 22. februar 2026

15:42	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:47	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
16:05	Immerkær	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:33	Skindergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
16:41	Hirtshalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
16:59	Køge Bugt Motorvejen	Færdselsuheld	En personbil snurret rundt og har ramt lygtepæl. Mindre materiel skade, intet for beredskabet. Overdraget skadestedet til Politi og autohjælp.
17:13	Gadelandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:27	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:41	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
18:31	Vibevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. februar 2026 til kl. 08:00 den 22. februar 2026

18:33	Valgårdsvvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:34	Pustervig	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:47	Oehlschlægersgade	Bygningsbrand	Brand i lejlighed med gennembrænding til underbo, slukket med et HT-rør. Håndteret vandskade og overdraget skadestedet til Skadeservice og Politi.
19:41	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
19:46	Speditørvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:58	Bystævneparken	Bygningsbrand	Mindre ildløs på værelse, slukket med håndildslukker. Udluftning foretaget. Skadestedet overdraget til skadeservice og Politi.
20:51	Gammel Kongevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:59	Annexstræde	Mindre forurening	Færdselsuheld med lille materiel skade, intet for beredskabet.
23:56	Nørrebrogade	First Responder	First Responder.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. februar 2026 til kl. 08:00 den 22. februar 2026

00:03	Åboulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:21	Egevolden	Ild i bil	Ild i kassevogn, slukket med to HT-rør tilsat skum. Politiet overtog skadested.
00:41	Silkegade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
02:51	Vestergade	Assistance	Assistance til Politiet.
05:33	Dannebrogsgade	Ild i container	Ildløs i mindre affaldscontainer, slukket med et HT-rør.
05:52	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..