

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. februar 2026 til kl. 08:00 den 24. februar 2026

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:18	Händelsvej	First Responder	First Responder.
08:39	Østerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
09:18	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:37	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:42	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:01	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:15	Inge Lehmanns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
12:07	Aksel Møllers Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:47	Islevbrovej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. februar 2026 til kl. 08:00 den 24. februar 2026

14:03	H.C. Andersens Boulevard	Færdselsuheld	3 personbiler kørt sammen med mindre materiel skade. Foretaget nødflytning af køretøjerne samt oprydning af vejbanen. Skadestedet overgivet til politiet.
14:29	Grambyvej	Gasledningsbrud	Overgravet gasledning, sikring af skadested med en C-udlægning. Gasrør afklemt og skadested over drages til entreprenør.
14:58	H.C. Ørsteds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:12	Hendriksholms Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:33	Trelleborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
16:57	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
17:55	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
23:45	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
00:25	Nyrnberggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. februar 2026 til kl. 08:00 den 24. februar 2026

06:35	Slagterboderne	First Responder	First Responder.
07:08	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.