

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. februar 2026 til kl. 08:00 den 26. februar 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:06	Rigensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:57	Franciska Clausens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:01	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:37	Terrasserne	Bygningsbrand	Røg i opgang i forbindelse med madlavning. Udluftning foretaget.
11:10	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:53	Danneskiold-Samsøes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:00	Rolighedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:22	Læderstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:24	Sjælør Boulevard	Eftersyn	Eftersyn foretaget. Intet at bemærke.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. februar 2026 til kl. 08:00 den 26. februar 2026

15:47	Øster Allé	Brandalarm	Brand i brødrister, slukket af personalet inden beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget.
16:42	Ryparken	First Responder	First Responder.
17:33	Rolfs Plads	Bygningsbrand	Brand i tørretumbler. Slukket med et HT-rør. Udluftning foretaget. Skadestedet overdraget til skadeservice.
17:47	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:25	Frederiksborggade	Eftersyn	Eftersyn for røg i opgang. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
18:26	Ravnsborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
19:19	Øresundsvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket ved ankomst. Intet behov for beredskabet.
20:25	Støvnæs Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:31	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
20:52	Kornmarksvej	Assistance	Intet behov for beredskabet.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. februar 2026 til kl. 08:00 den 26. februar 2026

23:54	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna eller lignende.
00:23	Langebrogade	Ild i container	Ild i container. Slukket med et C-rør tilsat skum. Skadested overdraget til politiet og rådhusvagten.
01:23	Dyrkøb	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:39	Bryghuspladsen	Ild i container	Ild i container op ad bygning. Slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
01:59	Retortvej	Ild i bil	Ild i bil. Slukket med et HT-rør tilsat skum. Skadested overdraget til politiet.
02:41	Stoltenbergsgade	Ild i knallert	Mindre brand i kalechen på ladcykel. Slukket med pulverlukker af politiet inden ankomst.
04:42	Torveporten	Færdselsuheld	Mindre spild fra væltet knallert. Udlagt absodan på benzinspild.
05:19	George Marshalls Vej	Eftersyn	Eftersyn for vandskade. Ikke behov for beredskabet.
05:48	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. februar 2026 til kl. 08:00 den 26. februar 2026

05:57

Blushøjvej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.