

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. marts 2026 til kl. 08:00 den 12. marts 2026

| Tidspunkt | Adresse            | Melding         | Beskrivelse  |
|-----------|--------------------|-----------------|--|
| 08:11     | Holsbjergvej       | Bygningsbrand   | Kraftig brand i bygning, slukket med C-rør og HT-rør. Ventileret bygningen og overdraget til politiet. |
| 08:59     | Vodroffs Tværgade  | Elevatorstop    | Elevatorstop. Hjulpet 2 personer ud af elevator.   |
| 09:32     | Grundtvigsvej      | Brandalarm      | Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.   |
| 10:03     | Bryggergade        | Brandalarm      | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.                        |
| 10:20     | Adilsvej           | Ild i container | Røgudvikling gennem affaldsskakt fra underjordisk affaldscontainer. Slukket og overdraget til ejer.    |
| 10:24     | Holsbjergvej       | Brandalarm      | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.  |
| 11:02     | Rolighedsvej       | Brandalarm      | Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.                 |
| 11:13     | Brønshøjvej        | Brandalarm      | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.  |
| 11:29     | Tagensvej          | Bygningsbrand   | Blind alarm, idet en røgalarm var aktiveret uden påviselig grund.                                      |
| 11:50     | Jagtvej            | Brandalarm      | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.                      |
| 12:00     | Carl Jacobsens Vej | Brandalarm      | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.                        |

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. marts 2026 til kl. 08:00 den 12. marts 2026

|       |                   |                   |   |
|-------|-------------------|-------------------|---|
| 12:42 | Otto Busses Vej   | Brandalarm        | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.                         |
| 13:06 | Holsbjergvej      | Eftersyn          | Eftersyn af tidligere brandsted.  |
| 13:47 | Njalsgade         | Brandalarm        | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 14:22 | Stentoftevej      | First Responder   | First Responder.  |
| 15:19 | Topstykket        | Mindre forurening | Spild af hydraulikolie fra lastbil. Opsamlet med absodan.   |
| 15:28 | Hareskovvej       | Færdselsuheld     | Trafikulykke med 2 personbiler impliceret. Sikring af skadestedet og rydning af kørebanen.              |
| 16:12 | Jagtvej           | Brandalarm        | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.                                       |
| 16:23 | Kronprinsessegade | Brandalarm        | Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.  |
| 16:52 | Kantorparken      | Brandalarm        | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.                         |
| 17:03 | Pilestræde        | Brandalarm        | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.                         |
| 17:25 | Brunevang         | Eftersyn          | Eftersyn på grund af røg i tørretumbler, fundet smeltet tøj.  |
| 17:25 | Jagtvej           | Brandalarm        | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.                                       |
| 18:08 | Pilestræde        | Brandalarm        | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.                                       |
| 18:15 | Jagtvej           | Brandalarm        | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.                                       |

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. marts 2026 til kl. 08:00 den 12. marts 2026

|       |                        |            |   |
|-------|------------------------|------------|---|
| 18:18 | Robert Jacobsens Vej   | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   |
| 18:51 | Molestien              | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.                                   |
| 21:02 | Brøndbyøster Boulevard | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.                                   |
| 02:00 | Borgergade             | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.                          |
| 07:11 | Hannemanns Allé        | Brandalarm | Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.                                |
| 07:41 | Carsten Niebuhrs Gade  | Brandalarm | Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. |
| 07:45 | Havneholmen            | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.                                   |