

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. marts 2026 til kl. 08:00 den 14. marts 2026

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:02	Brøndbyvej	Færdselsuheld	Færdselsuheld, sikring af skadested, To tilskadekomne overleveret til ambulance. Rydning og kørebanen. Skadested overdraget til Politi.
08:52	Posten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:34	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:43	Herstedvang	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
10:15	Ragnhildgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:28	Bryggergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:09	Vilhelm Thomsens Allé	Bygningsbrand	Slukket ild i gryde i køkken. Lejlighed udluftet. Skadestedet overdraget til skadeservice og Politi.
14:10	Engager	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
15:09	Engager	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
16:07	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledning.
16:13	Ben Websters Vej	Mindre forurening	Falsk alarm. Foretaget eftersyn med drone. iab.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. marts 2026 til kl. 08:00 den 14. marts 2026

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
16:13	Nykær	Bygningsbrand	Melding om aktiv røgalarm og person som skulle råbe efter hjælp. 1 tur indsat men ej i brug. Beboer var faldet og lå på jorden gulvet. Tørkogt gryde bragt i den fri og naturlig ventilering. Skadested overdraget til politi og skadeservice.
17:17	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
18:32	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:45	Sundbyvestervej	First Responder	First Responder.
18:53	Hattensens Alle	Gaslugt	Eftersyn for gaslugt.
22:07	Ewaldsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:24	Ewaldsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
01:11	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
06:10	Østerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.