

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. marts 2026 til kl. 08:00 den 21. marts 2026

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:29	Kløverprisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:20	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:29	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
09:37	Marmorvej	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
10:00	Marmorvej	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
10:45	Vestre Hospitalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra bad.
11:33	Sankt Peders Stræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:40	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:41	Rørvang	Bygningsbrand	Slukket mindre brand i tagpap og foretaget eftersyn.
11:51	M Bechs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:00	Lipkesgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:39	Posten	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. marts 2026 til kl. 08:00 den 21. marts 2026

13:58	Kastelsvej	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
14:19	Langebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:34	Lersø Parkallé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:31	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
15:42	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
16:55	Slotsherrens Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:01	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:41	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
17:45	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:52	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
19:08	Dantes Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:08	Mosestien	Drukneulykke	Assistance til naboberedskab, ikke i brug.
23:34	Nimbusparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
23:38	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. marts 2026 til kl. 08:00 den 21. marts 2026

03:25	Istedgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra bad.
05:01	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
07:40	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Utæt sprinkler, bygningsejer overtog anlæg.