

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. marts 2026 til kl. 08:00 den 29. marts 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
10:12	Brøndbyvænge	Mindre forurening	Benzin spild fra personbil. Udlagt absorberingsmiddel og overdraget til ejer.
10:27	Oehlenschlägersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:18	Nordstjernevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:30	Nimbusparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
13:52	Vestre Hospitalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:34	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:53	Molestien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:42	Granskoven	Ild i knallert	Ild i cykel, slukket med et HT-rør.
16:50	Kærgårdsvej	Eftersyn	Røg fra bålfad i have. Intet relevant for beredskabet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. marts 2026 til kl. 08:00 den 29. marts 2026

18:11	Enghave Plads	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
19:13	Mozartsvej	Eftersyn	Ild i papir i håndvask, brændt ud ved ankomst. Udluftet toiletbygning og overdraget skadested til politiet.
19:58	Østre Kvartergade	Eftersyn	Utæt biopejs båret ud i det fri, udluftet og overdraget til ejer.
20:31	Dronningens Tværgade	Eftersyn	ABA anlæg der ikke er idriftsat, med forvarsel uden påviselig årsag.
23:37	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
00:23	Bentzonsvej	Elevatorstop	Servicefirma ankommet, beredskabet ikke i brug.
00:56	Amagerfælledvej	Ild i skraldespand	Ild i 400 L papir container, slukket med et HT-rør.
01:45	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.