

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. april 2026 til kl. 08:00 den 2. april 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:48	Østbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
09:11	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:04	Vestervang	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
10:30	Abel Cathrines Gade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet central-skab var reableret ved beredskabets ankomst.
10:35	Olivia Hansens Gade	Eftersyn	Eftersyn for aktiveret brandalarm. Viste sig at være tale om en teknikers arbejde på stedet.
11:19	Kay Fiskers Plads	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet central-skab var reableret ved beredskabets ankomst.
11:24	Lyngvej	Bygningsbrand	Assistance til Beredskab 4K.
12:57	Østbrovej / Glostrup Shoppingcenter	Færdselsuheld	To parter impliceret i et færdselsuheld, assisteret med sikring af skadestedet og

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. april 2026 til kl. 08:00 den 2. april 2026

			efterfølgende overdraget skadestedet til politiet.
12:59	Lergravsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktivret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
13:36	Borthigsgade	Eftersyn	Gryde efterladt på tændt komfur. Skaffet adgang til lejligheden og afbrudt for blusset.
14:20	Kvæsthusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktivret på grund af damp fra rengøring.
14:38	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktivret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:18	Vejleåvej	Brandalarm	Assistance til Beredskab 4K.
15:39	Gammel Jernbanevej	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld. Assisteret med sikring af skadestedet. Overdraget skadestedet til politiet.
15:46	Kong Georgs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktivret uden påviselig grund.
15:51	Ottiliavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktivret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:58	Peter Sabroes Gade	First Responder	First Responder.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. april 2026 til kl. 08:00 den 2. april 2026

16:55	Halmtorvet	Eftersyn	Mindre brand i en rist, slukket med vandslukker.
18:10	Strynøgade	Ild i elinstallation	Brand i elskab med brandspredning til et hegn. Slukket med Co2-slukkere samt et HT-rør. Overdraget skadestedet til tekniker fra forsyningsselskab.
18:26	Brøndby Nord Vej	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
19:07	Strynøgade	Ild i elinstallation	Eftersyn foretaget ved tidligere brandsted, intet at bemærke.
19:42	Torvegade	Eftersyn	Røg i forbindelse med madlavning i ovn.
21:16	P.G. Ramms Alle	Naturbrand	Mindre brand i bål, slukket ved beredskabets ankomst. Overdraget skadestedet til politiet.
22:24	Rødovrevej	Ild i container	Brand i en container, slukket med et HT-rør og efterfølgende skum.
22:33	Linde Alle	Ild i knallert	Brand i en knallert, slukket med et HT-rør.
23:18	Fredensbro / Webersgade	Færdselsuheld	Blind alarm, detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
02:00	Hvidovregade	Ild i skraldespand	Mindre brand i affald, slukket med et HT-rør.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. april 2026 til kl. 08:00 den 2. april 2026

06:54	Betty Nansens Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:25	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret uden påviselig grund.