

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. april 2026 til kl. 08:00 den 23. april 2026

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:15	Bülowsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:42	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:49	Sjælør Boulevard	Bygningsbrand	Brand i køkken slukket ved ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. Skadestedet overdraget til skadeservice.
10:09	Olivia Hansens Gade	Eftersyn	Mindre brand i kloakrør slukket med et HT-rør. Overdraget til kontaktperson.
10:49	Edvard Thomsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:03	Hf. Vestgrænsen	Bygningsbrand	Brand i kolonihavehus slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til skadeservice.
12:07	Molestien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:27	Vallensbæk Torvevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
12:46	Holbækmotorvejen	Ild i bil	Brand i bil slukket med et HT-rør. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.
12:52	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
13:10	M Bechs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign.
14:49	Vigerslev Allé	Naturbrand	Mindre brand i bed slukket med en HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. april 2026 til kl. 08:00 den 23. april 2026

14:56	Sylows Plads	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. Skadestedet overdraget til kontaktperson og skadeservice.
15:08	Holbækmotorvejen	Ild i bil	Brand i bil slukket med et HT-rør. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.
15:38	Vesterbrogade	Ild i skraldespand	Røg fra skraldespand. Slukket med et HT-rør.
16:07	Mitchellsgade	Ild i skraldespand	Røg fra skraldespand. Slukket med et HT-rør.
16:37	Enghavevej	Færdselsuheld	Trafikulykke mellem tre biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person overdraget til Akutberedskabet.
16:40	Teglhølmens Østkaj	Eftersyn	Brand i elinstallation grundet vandskade. Eftersyn foretaget, overdraget til beboer.
17:25	Lyshøj Allé	Bygningsbrand	Mindre brand på altan slukket med håndslukker. Skadestedet overdraget til politiet.
17:37	Hallandsgade	Bygningsbrand	Beredskabet aflyst inden ankomst.
17:59	Magnoliavej	Naturbrand	Brand i hæk og plankeværk slukket med et HT-rør.
18:48	Dompapvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:27	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
20:17	Bag Søndermarken	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
21:33	Frederiksborggade	Ild i skraldespand	Beredskabet aflyst inden ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. april 2026 til kl. 08:00 den 23. april 2026

21:56	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:21	Nygårdsvej	Bygningsbrand	Brand på altan slukket af beboere ved ankomst. Eftersyn foretaget, efterslukning udført.
23:26	Nyborggade	Ild i container	Brand i affald slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
01:25	Brøndbyøster Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:28	Ejler Billes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
05:31	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
05:37	Korsdalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:30	Odderdamsvej	Personpåkørsel	Assistance
06:30	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.