

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. maj 2026 til kl. 08:00 den 5. maj 2026

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:08	Klerkegade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
08:15	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:40	Martha Christensens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:09	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:39	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:59	Radisevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:59	Universitetsparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:05	Dannebrogsgade	Brandalarm	Mindre brand i skraldespand, slukket af personale før beredskabets ankomst.
11:17	Sognevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:35	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
12:14	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. maj 2026 til kl. 08:00 den 5. maj 2026

12:59	Rosenørns Alle	Ild i skraldespand	Brand i skraldespand, slukket af anmelder før beredskabets ankomst.
13:14	Midtager	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
13:47	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:03	Bolystvej	First Responder	First Responder.
14:04	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:34	Holbergsgade	First Responder	First Responder.
15:43	Lersø Parkallé	Naturbrand	Brand i hegn og beplantning i baggård, slukket med et HT-rør.
16:12	Middelfartgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:45	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:48	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:57	Borgervænget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:10	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
19:56	Hedemarksvej	Eftersyn	Eftersyn for kemisk lugt i opgang. Foretaget eftersyn med gasdetektor, intet at bemærke. Overdraget til Akutberedskabet og politiet.
20:44	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. maj 2026 til kl. 08:00 den 5. maj 2026

21:00	Vårfluevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:22	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
23:40	Lundtoftegade	Bygningsbrand	Slukket mindre brand i madras i lejlighed. Overdraget til politiet.
01:20	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
04:51	Tirsbækvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:42	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
07:44	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:49	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af afbrænding af biogas.