

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. maj 2026 til kl. 08:00 den 9. maj 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:02	Rovsingsgade	Bygningsbrand	Brand i lejlighed slukket med et HT-rør.
08:34	Halmtorvet	Mindre forurening	Beredskabet aflyst tinden ankomst.
09:08	Løjtegårdsvej	Brandalarm	Assistance.
09:16	Svenskelejren	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:07	Skovlunde Byvej	Bygningsbrand	Assistance.
10:23	Borups Allé	Gaslugt	Skadestedet sikret. To personer overdraget til akutberedskabet.
10:53	Universitetsparken	Eftersyn	Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
11:25	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
11:29	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
11:47	Frederikssundsvej	Bygningsbrand	Brand i lejlighed med spredning til taget.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. maj 2026 til kl. 08:00 den 9. maj 2026

12:22	Holmbladsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:47	Upsalagade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
14:09	Holmbladsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
14:17	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
15:04	Molestien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:08	A.D. Jørgensens Vej	Naturbrand	Brand i græs slukket med et HT-rør.
18:11	Ottiliavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:22	Gammel Køge Landevej	Mindre forurening	Trafikulykke mellem to biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. To personer overdraget til akutberedskabet. Skadestedet overdraget til politiet.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. maj 2026 til kl. 08:00 den 9. maj 2026

19:32	Oliebladsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:15	Nøglesvinget	Ild i skraldespand	Falsk alarm.
21:33	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:35	Hørhusvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:56	Amagerbro Metro Station	Ild i skraldespand	Brand i skraldespand slukket med et HT-rør.
01:15	Frederikssundsvej	Eftersyn	Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
05:56	Frederikssundsvej	Eftersyn	Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
07:58	Frederikssundsvej	Eftersyn	Eftersyn foretaget, intet at bemærke.