

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. maj 2026 til kl. 08:00 den 23. maj 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:42	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:42	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
08:42	Vallensbækvej	Færdselsuheld	Færdselsuheld mellem to køretøjer. Skadestedet sikret og vragele fjernet fra kørebanen. Skadestedet overdraget til politiet.
09:27	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:30	Tornehøj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:45	Tornehøj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:47	Dalgas Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:52	Østbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:30	Rådhuspladsen	Assistance	Færdselsuheld. Skadestedet sikret og vragele fjernet fra kørebanen. Skadestedet overdraget til politiet.
11:41	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. maj 2026 til kl. 08:00 den 23. maj 2026

12:26	Trangravsvej	Mindre forurening	Tynd oliefilm på vand. Mindre spild, ukendt årsag. By og Havn, samt Dansk Miljørådgivning informeret.
12:53	Åboulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:04	Sankt Peders Stræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:47	Dræbyvej	Bygningsbrand	Mindre brand i køkken, slukket ved ankomst. Skadestedet overdraget til skadeservice.
14:50	Nordstjernevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
15:38	Store Kongensgade	Elevatorstop	Elevatorstop.
16:42	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:05	Buntmagervej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
18:46	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. maj 2026 til kl. 08:00 den 23. maj 2026

20:23	Ryesgade	Brandalarm	Brand i skraldespand, slukket med et HT-rør.
22:33	Prins Jørgens Gård	Elevatorstop	Elevatorstop.
00:21	Ringager	Bygningsbrand	Mindre brand slukket med vandslukker, skadestedet overdraget til Politiet.
02:10	Ejler Billes Allé	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
02:15	Kanalens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
03:29	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
05:10	Krogstens Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
05:25	Store Kannikestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:12	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:11	Hvidovre Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. maj 2026 til kl. 08:00 den 23. maj 2026
