

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. maj 2026 til kl. 08:00 den 27. maj 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:27	Carl Niensens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:08	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
10:29	Rødkælkevej	Bygningsbrand	Mindre brand i skur slukket med 1 x HT.
10:32	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:22	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel.
12:48	Bülowsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
13:12	Astersstien	First Responder	
14:55	Lygten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:14	Gammel Jernbanevej	Naturbrand	Røg fra beplantning, slukket inden beredskabets ankomst.
17:13	Horsedammen	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
17:14	Skotlands Plads	Ild i skraldespand	Brand i skraldespand, slukket med et HT-rør.
17:27	Howitzvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. maj 2026 til kl. 08:00 den 27. maj 2026

18:00	Rabarbervej	Brandalarm	Reel alarm, mindre brand i en gryde. Slukket og efterfølgende ventileret lokalet for røg. Skadestedet overdraget til skadeservice.
18:08	Skærbækvej	Assistance	Assistance til Region Hovedstaden.
18:09	Uplandsgade	Bygningsbrand	Kraftig brand i kolonihavehus. Slukket branden med HT-rør samt BC-udlægning. Efterfølgende overdraget skadestedet til politiet.
18:48	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:53	Uplandsgade	Eftersyn	Eftersyn på tidligere brandsted, slukket mindre glødebrand.
23:40	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
00:30	Holmens Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
00:43	Pasteursvej	Brandalarm	Reel alarm, mindre brand i et lokale. Slukket med et HT-rør og efterfølgende overdraget skadestedet til politiet og skadeservice.
01:02	Hermodsgade	Eftersyn	Eftersyn i forbindelse med aktiveret alarm, intet at bemærke.
02:15	Amagermotorvejen	Assistance	Assistance til politiet.
03:48	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
03:52	Sundholmsvej	Assistance	Assistance til politiet.
04:20	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. maj 2026 til kl. 08:00 den 27. maj 2026

06:15	Ellebjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:16	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
07:07	Amagermotorvejen	Færdselsuheld	Assistance til Akutberedskabet.
07:29	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:46	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:46	Voldgaden	First Responder	First responder.