

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. maj 2026 til kl. 08:00 den 28. maj 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:23	Weidekampsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
08:30	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:31	Lille Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:33	Nørregade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:20	Park Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet linjedetektor aktiveret grundet liftarbejde.
10:33	Borups Allé	Ild i skraldespand	Slukket før beredskabets ankomst.
11:07	Griffenfeldsgade	Eftersyn	Røgalarm aktiveret grundet røg fra brødrister. Slukket og udluftet, overdraget skadestedet til politiet.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. maj 2026 til kl. 08:00 den 28. maj 2026

11:14	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:03	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:16	Alliancevej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
12:45	Nyropsgade	Mindre forurening	Mindre spild af hydraulikolie fra lastbil. Udlagt absorbering og overdraget til vejmyndigheder.
13:19	Sommerstedgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:22	Helleborg	Ild i skraldespand	Slukket med et HT-rør.
13:34	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
13:59	Frederiksberg Alle	First Responder	First Responder
14:02	Vedersøvej	Naturbrand	Efterslukkede mindre naturbrand.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. maj 2026 til kl. 08:00 den 28. maj 2026

14:13	Tuborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:23	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
14:24	Nordre Ringvej	Naturbrand	Ild i græs rabat, slukket med et HT-rør.
15:31	Kærmark	Naturbrand	Ild i beplantning med spredning til bygning. Slukket med et HT-rør. Overdraget skadested til politi og skadeservice.
15:57	Nyborggade	First Responder	First Responder
16:09	Amagerfælledvej	Bygningsbrand	Mindre brand i køkken, slukket og udluftet. Overdraget skadested til politi og skadeservice.
16:19	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:24	Ege volden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:44	Tårnhusstræde	Ild i skraldespand	Flere skraldespande slukket med et HT-rør.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. maj 2026 til kl. 08:00 den 28. maj 2026

16:49	Tudsemindevej	Ild i skraldespand	Slukket med mindre slukningsmiddel.
17:09	Bygårdstræde	Ild i container	Spredning til skraldeskur, slukket med to HT-rør. Overdraget skadested til politiet.
17:11	Naverland	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
17:31	Resenlund	Ild i knallert	Slukket med et HT-rør. Overdraget skadested til politiet.
17:51	Store Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:57	Hjilmagerporten	Mindre forurening	Stoppet spild fra tank på lastbil. Udlagt større mængde absorberingsmiddel og suget kloak via slamsuger.
18:10	Dalgas Boulevard	Eftersyn	Brand i havemøbler, slukket ved beredskabets ankomst.
18:14	Hyldeengen	Bygningsbrand	Brand i beplantning med spredning til bygning. Slukket med et HT-rør. Overdraget skadested til politiet.
18:38	Kobbelvænget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. maj 2026 til kl. 08:00 den 28. maj 2026

19:15	Lyshøjgårdsvej	Eftersyn	ABA aktiveret uden påviselig årsag.
19:24	Ellebjergervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
19:25	Prinsesse Charlottes Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:59	Digevej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
01:45	Rådmandsgade	Eftersyn	Røgalarm aktiveret, foretaget eftersyn uden påviselig årsag. Reetableret dør og overdraget skadested til politiet.
02:24	Vingårdstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
02:48	Hagbardevej	Ild i bil	Ild i bil med spredning til carport. Slukket med et HT-rør. Overdraget skadested til politiet.
04:21	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
05:21	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig brug af parfume

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. maj 2026 til kl. 08:00 den 28. maj 2026

05:40	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:52	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.