

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. maj 2026 til kl. 08:00 den 24. maj 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
10:28	Hvidovrevej	Ild i skraldespand	Mindre brand i en skraldespand. Slukket af beredskabet.
11:16	Spaniengade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna eller lignende.
12:31	Osvald Helmuhs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:37	Pakhusvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:59	Høffdingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:06	Carl Jacobsens Vej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. maj 2026 til kl. 08:00 den 24. maj 2026

15:52	Sindshvilevej	Eftersyn	Eftersyn til aktiv brandalarm i lejlighed. Intet at bemærke.
15:58	Stefansgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:09	Vigerslev Allé	Ild i skraldespand	Mindre brand i en skraldespand. Slukket med et HT-rør.
17:14	Landlystvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:41	Kapelvej	Eftersyn	Mindre brand i skrald på bordtennisbord. Beredskabet foretog slukning og eftersyn.
20:56	Alexandriagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:15	Hvidovrevej	Gaslugt	Eftersyn for gaslugt fra lejlighed. Beredskabet foretog eftersyn, intet at bemærke.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. maj 2026 til kl. 08:00 den 24. maj 2026

21:39	Amaliegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktivret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:52	Dyringparken	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
23:14	Bispebjerg Parkallé	Ild i container	Mindre brand i en skraldespand. Slukket med et HT-rør.
23:47	Øster Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktivret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
00:54	Borups Alle	Bygningsbrand	Mindre brand i en bænk. Beredskabet foretog slukning.
03:33	Hadsundvej	Bygningsbrand	Større brand i tre køretøjer. Beredskabet foretog slukning og eftersyn af nærliggende bygninger. Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice.
04:01	Tallinngade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktivret uden påviselig grund.