

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. juni 2026 til kl. 08:00 den 20. juni 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:03	Slesvigsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:13	Hanne Varmings Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:40	Landgreven	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:30	Rosengade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:16	Amalienborg Slotsplads	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
12:36	Genforeningspladsen	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
13:13	Skaffervej	Bygningsbrand	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
13:50	Halldansgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
14:53	Sydhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:57	Gormsgade	Bygningsbrand	Røg på hovedtrappe, mindre brand i skraldespand. Slukket med et HT-rør.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. juni 2026 til kl. 08:00 den 20. juni 2026

<b>15:00</b>	Frederikssundsvej	Ild i skraldespand	Brand i skraldespand, slukket med et HT-rør.
<b>15:13</b>	Markstykkevej	Bygningsbrand	Større brand i affald, flere stykker indsat til slukning.
<b>15:17</b>	Jernholmen	Redning	Assistance til akutberedskabet.
<b>15:51</b>	Dronningensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
<b>16:04</b>	Kastellet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
<b>16:30</b>	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
<b>16:40</b>	Hedegaardsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
<b>16:51</b>	Dronningensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
<b>17:02</b>	Kastellet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. juni 2026 til kl. 08:00 den 20. juni 2026

17:21	Osvold Helmuths Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:09	Nansensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:15	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:41	Corkgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:42	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
18:48	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:01	Banemarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
19:04	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
19:08	Herstedvestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. juni 2026 til kl. 08:00 den 20. juni 2026

<b>19:17</b>	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
<b>21:50</b>	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
<b>21:53</b>	Markstykkevej	Eftersyn	Eftersyn på tidligere brandsted.
<b>22:05</b>	Kampmannsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
<b>23:02</b>	Posten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
<b>23:15</b>	Frederiksberg Bredegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
<b>23:57</b>	Vallensbæk Torvevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
<b>01:32</b>	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
<b>02:04</b>	Cort Adellers Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
<b>02:41</b>	Vallensbæk Torvevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. juni 2026 til kl. 08:00 den 20. juni 2026

<b>03:50</b>	Stefansgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
<b>04:02</b>	København Syd Station ( Ny Ellebjerg Station )	Personpåkørsel	Assistance til akutberedskabet.
<b>05:00</b>	Posten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
<b>05:26</b>	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
<b>07:49</b>	Skellet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.