

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. juni 2026 til kl. 08:00 den 27. juni 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
09:32	Otto Busses Vej	Naturbrand	Mindre brand slukket med en vandslukker.
09:52	Lyngbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:04	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:51	Tranumparken	Færdselsuheld	Trafikulykke mellem to biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. To personer overdraget til akutberedskabet.
10:58	Odinsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:21	Odinsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. juni 2026 til kl. 08:00 den 27. juni 2026

12:29	Vejlands Allé	Færdselsuheld	Trafikulykke mellem lastbil og minibus. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person overdraget til akutberedskabet.
12:34	Midtermolen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:42	Mikkel Bryggers Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:11	Bispebjerg Parkallé	Assistance	Assistance til politiet.
14:54	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
15:26	Tæbyvej	Ild i container	Brand i affaldscontainer slukket med to HT-rør.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. juni 2026 til kl. 08:00 den 27. juni 2026

15:48	Vibevej	Ild i bil	Brand i el-bil håndteret efter gældende instruks.
16:29	Lygten	Bygningsbrand	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
16:42	Howitzvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet central-skab var retableret ved beredskabets ankomst.
17:36	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
19:19	Avedøre Station	Elevatorstop	To personer hjulpet ud.
19:48	Nørre Voldgade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. juni 2026 til kl. 08:00 den 27. juni 2026

19:50	Hammerichsgade	Ild i skraldespand	Mindre brand i affald slukket med vandslukker.
20:28	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktivret uden påviselig grund.
20:31	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktivret uden påviselig grund.
20:47	Richard Mortensens Vej	Ild i container	Brand i affald slukket med et HT-rør.
22:17	Lersøstien	Naturbrand	Mindre brand slukket med et HT-rør.
22:51	Krogerupgade / Nærumgade	Ild i skraldespand	Mindre brand slukket med et HT-rør.