

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. juli 2026 til kl. 08:00 den 3. juli 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:07	Avedøreholmen	Brandalarm	Reel alarm, idet røgudvikling fra overbelastet eltavle havde aktiveret melder. Slukket for tavle og ventileret.
08:32	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:41	Stationsparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:59	Øster Voldgade	Ild i skraldespand	Slukket ved ankomst
10:05	Southamptongade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
11:00	Mozarts Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:21	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:25	Egilsgade	Ild i container	Slukket med et HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. juli 2026 til kl. 08:00 den 3. juli 2026

12:10	Rådhuspladsen	Brandalarm	Reel alarm, idet melder var aktiveret grundet ild i køleskab. Slukket med CO2 slukker og ventileret.
12:57	Martha Christensens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
12:58	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:58	Hyldemorsvej	Bygningsbrand	Assistance til BEROS
13:25	Nordre Frihavsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:47	Skolevang	Mindre forurening	Mindre oliespild fra lastbil. Udlagt absorberingsmiddel og overdraget til vejmyndigheder.
14:47	Smallegade	Færdselsuheld	Rydning af vejbaner overdraget skadested til Politiet.
15:14	Vigerslev Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:21	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. juli 2026 til kl. 08:00 den 3. juli 2026

16:14	Sylows Alle	Eftersyn	Eftersyn for røg i p-kælder foretaget uden fund.
16:26	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:30	Lindgreens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
16:55	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:06	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:26	Amagerfælledvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
19:08	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:09	Wilders Plads	Ild i skib	Mindre motorbrand i maskinrum, slukket ved beredskabets ankomst.
19:28	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:06	Gurrevej	Ild i skraldespand	Underjordisk affaldscontainer slukket med et HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. juli 2026 til kl. 08:00 den 3. juli 2026

06:23	Cox Orangevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støj fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
06:29	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.