

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. juli 2026 til kl. 08:00 den 2. juli 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:42	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
09:03	Billedvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
09:41	Rigsdagsgården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:52	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:20	Islevbrovej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:41	Langebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:02	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:28	Havnegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:38	Vardegade	Eftersyn	Personbil påkørt en dør på hjørnet af en bygning. Overdraget til skadeservice.
16:43	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
17:43	Børsgade	Ild i bil	Brand i ledningsnet i varebil. Slukket ved hjælp af pulverslugger samt vand.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. juli 2026 til kl. 08:00 den 2. juli 2026

20:34	Bymuren	Eftersyn	Ild i pallebål i bunker, efterslukket med vandlukker.
21:45	Hiort Lorezens Gade	First Responder	First Responder.
23:52	Hornemanns Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:26	Hellebækgade	Bygningsbrand	Brand i frituregryde, slukket før beredskabets ankomst. Ventileret og overdraget til skadeservicefirma.
01:56	Engvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:01	Avedøreholmen	Brandalarm	Detektor aktivet på grund af kortslutning i kompressor.