

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. juli 2026 til kl. 08:00 den 4. juli 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
09:48	Rosenlundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:05	Hovedvagtsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:22	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:49	Roskildevej	Eftersyn	Røg fra træ, slukket med et HT-rør.
11:02	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:06	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:11	Arnold Nielsens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:59	Frederikssundsvej	0	Assistance til ambulancetjenesten.
12:03	Bygaden	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:26	Kildevældsgade	Eftersyn	Beboer kan lugte røg, skadestedet undersøgt. Intet at bemærke.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. juli 2026 til kl. 08:00 den 4. juli 2026

13:12	Gearhalsvej	Eftersyn	Eftersyn.
13:22	Julius Andersens Vej	0	Assistance.
13:53	Korsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
16:57	Vingårdstræde	Assistance	Assistance til politiet.
17:41	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:58	Hovedvejen	0	Færdselsuheld mellem bil og knallert. Skadestedet sikret og vragdele fjernet fra kørebanen.
18:08	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
19:08	Godthåbsvej	Ild i skraldespand	Brand i skraldespand, slukket med et HT-rør.
19:47	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. juli 2026 til kl. 08:00 den 4. juli 2026

20:36	Oxbjergvej	Eftersyn	Væltet træ som ligger ud over cykelsti. Træet skåret op og fjernet.
22:31	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:24	Fyrtårnvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:25	Drejervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:24	Nørre Voldgade	Ild i skraldespand	Mindre brand i skraldespand, slukket med et HT-rør.
02:51	Strandgade	Bygningsbrand	Intet at bemærke ved beredskabet ankomst.
03:13	Rypehusene	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:36	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
05:42	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.