

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. juli 2026 til kl. 08:00 den 24. juli 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:40	M Bechs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:02	M Bechs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:16	Stockholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:22	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:54	Klubiensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
11:42	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:08	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
12:14	Midtermolen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:40	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
12:47	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. juli 2026 til kl. 08:00 den 24. juli 2026

12:58	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:04	Dybbølsbro	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:46	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:38	Snebærhaven	Eftersyn	Eftersyn på grund af mindre røgudvikling fra tørretumbler. Ikke behov for beredskabet.
20:21	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:31	Nyrnberggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:12	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
23:32	Holmbladsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:30	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:32	Applebys Plads	Gaslugt	Eftersyn for gaslugt i kælder. Foretaget eftersyn, ikke behov for beredskabet.
07:07	Oehlenschlägersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:42	Richard Mortensens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.